



**KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.**  
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija  
Telefon: 02 787 51 11  
Telefax: 02 771 36 01  
ID: SI65735676  
Matična številka: 5321387000  
TRR NKBM: 04202-0000289870



**Sergej Ivanuša, svetniška skupina Državljanško gibanje Resnica je posredoval OGD**

**vprašanje št. 391/12:**

**Občani opažajo, da bi naj voda iz javnega vodovoda vsebovala več klora kot ga je v preteklosti. Ali analize pokažejo večjo vsebnost klora? Če je dejanska vsebnost klora večja, bi prosil za podatek zakaj je temu tako?**

Odgovor:

Pitna voda iz JVO od leta 2018 naprej vsebuje majhno količino prostega klora, v preteklosti pa klora razen v izrednih primerih in lokalno v vodi ni bilo. Bela voda ne pomeni prisotnosti klora v vodi, pač pa je bela barva vode posledica v vodi raztopljenega zraka. Klorov preparat – natrijev hipoklorit uporabljamo kot oksidant v tehnološkem postopku odstranjevanja železa in mangana iz vode na globinskih vodnjakih VG5, VG6 in VG7 v Skorbi. Železo in mangan je potrebno pred filtracijo oksidirati v okside, da jih lahko izločimo na filtrih.

Podrobneje smo o tem napisali v odgovorih na svetniški vprašanji št. 178/6 in 179/6.